



- 1 kocioł grzewczy olejowy 405kW**
- 2 naczynie wzbiorcze kotła 525l**
- 3 naczynie wzbiorcze podgrzewaczy wody 50l**
- 4 zasobnikowe podgrzewacze wody 2 x 500l**
- 5 studnia schładzająca**
- 6 komin systemowy w izolacji d250**
- 7 rozdzielacze instalacji c.o. dn125**

Biuro projektowe:

**WOD - MAX**  
**Sławomir Lebica**  
**62-400 Słupca, ul. Dworcowa 49**  
**tel. 505 175 730 mail:wod.max@wp.pl**

Obiekt budowlany:

Budynnek mieszkalny wielorodzinny

Adres inwestycji:

Strzałkowo, ul. Prusa 1  
 Dz. nr ewid. 577/57

Inwestor:

GMINA STRZĄKOWO,  
 Al. Prymasa Wyszyńskiego 6  
 62-420 Strzałkowo

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlany instalacji wewnętrznej gazu w kotłowni budynku wielorodzinnego wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy

Projektant:

mgr inż. Sławomir Lebica  
 Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09  
 w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Temat: Inwentaryzacja

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1 : 100	05.2013r.	S-2

NIEMUSZE URZĘDZI STANOWI URZĘDZI AUTORSKIE I PRAWA AUTORSKIE ORAZ INNE PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POZOSTAŁE Z USTAWY 83 Z DNIA 14.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POZOSTAŁYCH