



- 1 kocioł grzewczy gazowy 80kW
- 2 obieg pierwotny kotła
- 3 sprzęgło hydrauliczne
- 4 rozdzielacze c.o. 2 x Ø100
- 5 pojemnościowy podgrzewacz wody
- 6 komin systemowy w izolacji d100
- 7 naczynie wzbiorcze
- 8 stacja uzdatniania wody EPURO
- 9 komin wentylacyjny ze stali nierdzewnej ocieplany Ø200

Biuro projektowe:

WOD - MAX
Sławomir Lebica
62-400 Słupca, ul. Dworcowa 49
tel. 505 175 730 mail:wod.max@wp.pl

Obiekt budowlany:
 Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres inwestycji:
 Strzałkowo, ul. Górna 15
 Dz. nr ewid. 577/24

Inwestor:
 GMINA STRZĄLKOWO,
 Al. Prymasa Wyszyńskiego 6
 62-420 Strzałkowo

Rodzaj opracowania:
 Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń piwnicy budynku wielorodzinnego na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową

Projektant:
 mgr inż. Sławomir Lebica
 Uprawnienia budowlane WKP/0154/PWOS/09
 w specjalności instalacyjnej do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Temat: Rzut instalacji kotłowni

Skala: Data: Nr rysunku:
 1 : 100 05.2013r. S-4

NINIEJSZE DZIAŁO STANOWI DZIAŁO AUTORSKIE I PRAWA AUTORSKIE OCHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 14.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POINWENTYCH