



Rz.terenu	101,90	101,70	101,60	101,45	101,50	101,40
rzędna dna r.	100,74	100,60	100,46	100,35	100,21/99,21	100,24
głębokość studni	1,16	1,10	1,14	1,10	1,29/2,29	1,3
rz.dopływu przył.	100,74 100,74 100,74	100,60 100,60 100,60	100,46 100,46 100,46	100,45 100,35 100,45	100,40 100,40 100,40	100,40
odległość	0,00	L=40,0m ; i=0,35%	L=48,0m ; i=0,30%	L=36,0m ; i=0,30%	L=48,0m ; i=0,30%	L=24,5m ; i=0,3%
Material/spadek	Rura Dwuścienna , System Wavin X-Stream (SN 8) PP Dn250 , łączony na uszczelki , i=0,35%					
	Rura Dwuścienna , System Wavin X-Stream (SN 8) PP Dn300 , łączony na uszczelki					

Investor	Gmina Strzałkowo		
Adres	Strzałkowo działki o nr. ewidencji gruntów: Zlewnia1 - 581/3, 576/14, 1065/2, 575/2 (ul.Rolnicza) , 580, 576/38 (ul.Orzeszkowa) 576/23 (ul.Konwaliowa-L), 576/33 (ul.Malwowa-L) , 576/44, 573/24 (ul. Makowa), 573/35 (ul.Różana) , 584/3 (rów) Zlewnia 2 - 553/25, 553/19, 553/13, 1310 (ul.Magnoliowa) , 553/26 (rów) 553/13, 553/16, 553/22 (ul.Miodowa) , 1307(ul.Jasminowa), 1312(ul.Hiacyntowa) , 1315/2(ul.Lawendowa) , 1316(ul.Azaliowa) 1305(ul.Konwaliowa-P) , 1308(ul. Malwowa-P) , 1309(ul. Wrzosowa) Zlewnia 3 - 565/5, 561/6(ul. Liliowa) , 562/5(ul. Nagietkowa) 556/4, 562/1, 571(rów) Zlewnia 4 – (rozbudowa) 565/12, 564/7, 563/3, 562/6, 561/5 (ul.Fiołkowa)		
Obiekt	Sieć kanalizacji deszczowej	Data	09/ 2013
Temat rys.	PROFIL WYSOKOŚCIOWY - kolektor zbiorczy dla Zlewni-4	Skala	1 : 100/500
Projektował	mgr inż. Marek Kubiak	upr.sieci i inst.sanitarnych GP7342/67A i 67/B/94	Nr rys. 10