

SR.6223-38/10

URZĘD GMINY  
w Strzałkowie  
tel. 2311 - 01 - 05  
Nr 43/11 zał. ....

**DECYZJA**

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 2 i 6, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Ziolkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, z dnia 03.11.2010r. (złożonego w dniu 05.11.2010r.),

**orzekam**

**I. Udzielić Panu Stanisławowi Ziolkiewiczowi - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód obejmujące:**

1. Wprowadzanie do rowu przydrożnego istniejącym wylotem wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 20/1 i 21/1 w miejscowości Krępkowo, gm. Strzałkowo, na następujących warunkach:

a. ilość odprowadzanych do ziemi (rowu) wód popłucznych, po 24-godzinnym sklarowaniu w odstojniku:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr. dob.}} &= 1,5 \text{ m}^3/\text{dobę} \\ Q_{\text{roczne}} &= 546,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

b. miejsce wprowadzania wód popłucznych – rów przyrzeczny w km 0+067 (działka o nr ewidencyjnym 59, obręb Krępkowo),

c. podstawowe urządzenia służące do odprowadzania wód popłucznych:

- betonowy odstojnik wód popłucznych,
- rurociąg odpływowy,
- istniejący wylot z PCV o średnicy 200mm zakończony kratką,

d. punkt kontroli jakości odprowadzanych wód popłucznych ustala się na wylocie do odbiornika,

e. zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do ziemi, nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych w tabeli II, a w szczególności:

pH	- 6,5 - 9
zawiesiny ogólne	- 35,0 mg/l
żelazo ogólne	- 10,0 mg/l

## **II. Zobowiązać wnioskodawcę do:**

1. Utrzymania wszystkich urządzeń gospodarki wodnej w prawidłowym stanie technicznym i eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wykonywania badań ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) w zakresie parametrów wskazanych w pkt I ppkt 1 lit e niniejszej decyzji.
3. Prawidłowego postępowania z odpadami - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.

## **III. Zastrzec, że:**

1. Organ administracji może zażądać w razie potrzeby przebudowy lub rozbudowy urządzeń gospodarki wodnej.

## **IV. Stwierdzić, że za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego przyjęto:**

1. Wniosek Pana Stanisława Ziolkiewicza Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, z dnia 03.11.2010r. (złożony w dniu 05.11.2010r.).
2. Operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2010r. przez Pana Jerzego Wesołka wraz z uzupełnieniem.
3. Stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyrażone w piśmie z dnia 03.12.2010r. znak: ZZH-533/678/3298/10/wp.
4. Zgodę właściciela rowu – Gminy Strzałkowo na wprowadzanie wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Krępkowie, wyrażonej w piśmie z dnia 18.11.2010r. znak: ITI-7034-24/10.

## **V. Pozwolenie wodnoprawne udziela się na okres 10 lat, od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.**

### **Uzasadnienie**

Dnia 05.11.2010r. do Starostwa Powiatowego w Słupcy wpłynął wniosek od Pana Stanisława Ziolkiewicza Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych istniejącym wylotem do ziemi – rowu zlokalizowanego przy drodze gminnej na działce o nr ewidencyjnym 59, z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 20/1 i 21/1 w miejscowości Krępkowo, gm. Strzałkowo, stanowiącego własność Gminy Strzałkowo, a będącego w użytkowaniu Wnioskodawcy.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2010r. przez Pana Jerzego Wesołka, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, zgodę właściciela rowu – Gminy Strzałkowo na wprowadzanie wód popłucznych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w Krępkowie – pismo z dnia 18.11.2010r. znak: ITI-7034-24/10, dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych ustalającą zasoby eksploatacyjne studni nr 1 w miejscowości Krępkowo, gmina Strzałkowo, województwo Konińskie, wykonaną w maju 1990r. przez uprawnionego geologa Panią mgr inż. Barbarę Sekerdej oraz Pana inż. Władysława Jaworskiego, zatwierdzoną decyzją Wojewody Konińskiego z dnia 15.11.1990r. znak: OS:8530-80/90.

Po przeanalizowaniu wniosku i stwierdzeniu pewnych niejasności tut. Urząd pismem z dnia 12.11.2010r. znak: SR.6223-37/10 wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie lokalizacji wylotu służącego do wprowadzania wód popłucznych do rowu poprzez podanie km, hm.

Uzupełnienie złożono w dniu 22.11.2010r. Organ uznał je za wystarczające.

Wobec powyższego, zgodnie z art.127 ust.6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy ul. Poznańskiej 20, a wszystkie zainteresowane strony zawiadomiono pismem z dnia 30.11.2010r. znak: SR.6223-38/10.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które wyrażone zostało w piśmie z dnia 03.12.2010r. znak: ZZH-533/678/3298/10/wp. Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą Dyrektor RZGW w Poznaniu nie zgłosił, w zakresie swoich kompetencji, zastrzeżeń co do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym pobór wód podziemnych prowadzony jest na ujęciu komunalnym, składającym się z jednej studni głębinowej nr 1 o głębokości 125,0 m, która wykonana została w 1990r. Ujęcie zlokalizowane jest na działkach o nr geodezyjnym nr 20/1 i 21/1 w miejscowości Krępkowo, gm. Strzałkowo, stanowiących własność Gminy Strzałkowo, a będących w użytkowaniu Pana Stanisława Ziolkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęzec 2, 62-420 Strzałkowo. Eksploatowanym poziomem wodonośnym jest poziom kredowy (kreda górna). Pobierana woda podziemna podlega procesom uzdatniania w stacji uzdatniania wody. W procesie uzdatniania wody powstają ścieki (wody popłuczne) pochodzące z płukania filtrów odżelaziających, które po 24-godzinnym sklarowaniu w odstojniku wprowadzane są istniejącym wylotem zlokalizowanym w km 0+067 do rowu przyroźnego (działka o nr ewidencyjnym 59, obręb Krępkowo). Ilość odprowadzanych do ziemi ścieków wynosić będzie rocznie 546,0 m<sup>3</sup> ( $Q_{\text{sr.dob.}} = 1,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$ ). Podstawowymi urządzeniami służącymi do odprowadzania ścieków są: betonowy odstojnik wód popłucznych, rurociąg odpływowy, istniejący wylot z PCV o średnicy 200mm zakończony kratką. Punkt kontroli jakości odprowadzanych ścieków ustala się na wylocie do odbiornika.

Wnioskodawca został zobowiązany do utrzymania wszystkich urządzeń gospodarki wodnej w prawidłowym stanie technicznym i eksploatacji ich zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, nałożono na Wnioskodawcę obowiązek wykonywania badań jakości odprowadzanych wód popłucznych, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) w zakresie parametrów wskazanych w pkt I ppkt 1 lit e niniejszej decyzji oraz prawidłowego postępowania z odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i żądań - strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

Zgodnie z żądaniem strony oraz obowiązującym prawem, niniejsze pozwolenie wodnoprawne, zostaje udzielone na okres 10 lat.

*Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.*

## **Pouczenie**

Zgodnie z art.123 ust.2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art.136 ust.1 Prawa wodnego nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Zgodnie z art. 284 ust.1 i ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska

w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Słupeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Złup. Starosty  
*Małgorzata Modzejevska*  
Małgorzata Modzejevska  
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów  
Stanisław Ziolkiewicz  
Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo,
2. RZGW w Poznaniu  
Pion Zasobów Wód  
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
3. Gmina w Strzałkowo  
ul. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.


Do wiadomości:

1. WIOŚ w Poznaniu  
Delegatura w Koninie  
ul. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin,
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Departament Środowiska Dział Opłat  
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań,
3. SR-a/a.

K.B.

Starostwo Powiatowe w Słupcy  
Dokonano opłaty skarbowej  
w kwocie: 217,00 zł  
data wpłaty: 05.11.2010  
na rachunek Urzędu Miasta w Słupcy  
Nr 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753  
nr pokwitowania: .....  
podstawa prawna: ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie  
skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 231, poz. 1677)  
nat - ca III pof 24  
inspektor Karl Biach

SR.6223-37/10

**DECYZJA**

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 2 i 6, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 2b oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Ziolkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, z dnia 03.11.2010r. (złożonego w dniu 05.11.2010r.),

**orzekam**

**I. Udzielić Panu Stanisławowi Ziolkiewiczowi - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód obejmujące:**

1. pobór wód podziemnych, z istniejącego ujęcia składającego się ze studni głębinowej nr 1, zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 20/1 i 21/1 w miejscowości Krępkowo, gm. Strzałkowo, stanowiącego własność Gminy Strzałkowo, a będącego w użytkowaniu Pana Stanisława Ziolkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, na następujących warunkach:

- a) pobór wód podziemnych z utworów kredowych (kreda górna) w ilości:

$Q_{maks. h.}$	=	36,0 m <sup>3</sup> /h
$Q_{śr. h.}$	=	10,17 m <sup>3</sup> /h
$Q_{śr. dob.}$	=	244,1 m <sup>3</sup> /dobę
$Q_{roczne}$	=	89144,4 m <sup>3</sup> /rok

- b) pobór wody prowadzony będzie przez cały rok,
- c) pobierana woda podziemna wykorzystywana będzie do zaopatrywania wodociągu komunalnego,
- d) w skład urządzeń służących do poboru wód podziemnych wchodzi:
  1. studnia nr 1 o głębokości 125,0 m, wykonana w 1990r. na ujęciu wody zlokalizowanym na działkach o nr geodezyjnym 20/1 i 21/1 w miejscowości Krępkowo, gm. Strzałkowo, stanowiącym własność Gminy Strzałkowo. Studnia posiada obudowę podziemno – nadziemną wykonaną z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wyniesioną 1,0 m ponad teren. Obudowa przykryta jest płytą żelbetową z jednym włazem o średnicy 600 mm. Otwór studzienny przykryty jest szczelną głowicą studzienną o średnicy 500 mm. W obudowie studni, na przewodzie tłocznym zamontowany jest zawór zwrotny, zasuw. Pomiar poziomu zwierciadła wody umożliwia wykonany w głowicy otwór.
- e) zasoby eksploatacyjne dla omawianego ujęcia w ilości  $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s=10,0\text{m}$  zostały przyjęte decyzją Wojewody Konińskiego z dnia 15.11.1990r. znak: OS:8530-80/90.
- f) eksploatowanym poziomem wodonośnym będzie poziom kredowy (kreda górna),
- g) ilości pobieranej wody ze studni mierzona będzie przy pomocy wodomierza zamontowanego w stacji uzdatniania wody,

- h) pobierana woda podziemna będzie podlegała procesom uzdatniania, a odprowadzanie wód popłucznych zostanie uregulowane odrębną decyzją.

## **II. Zobowiązać wnioskodawcę do:**

1. Utrzymania wszystkich urządzeń gospodarki wodnej w prawidłowym stanie technicznym i eksploataowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wykonywania raz na kwartał pomiarów zwierciadła wody w studni, w czasie pracy pompy i w czasie dłuższej przerwy w poborze wody oraz pomiarów wydajności studni z częstotliwością raz na pół roku, które należy rejestrować w książce eksploatacji studni.
3. Prowadzenia systematycznego pomiaru ilości pobieranej wody.
4. Prowadzenia badań jakości wody uzdatnionej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 ze zm.).

## **III. Zastrzec, że:**

1. Organ administracji może zażądać w razie potrzeby przebudowy lub rozbudowy urządzeń gospodarki wodnej.

## **IV. Stwierdzić, że za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego przyjęto:**

1. Wniosek Pana Stanisława Ziolkiewicza Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, z dnia 03.11.2010r. (złożony w dniu 05.11.2010r.).
2. Operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2010r. przez Pana Jerzego Wesołka wraz z uzupełnieniem.
3. Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych ustalającą zasoby eksploatacyjne studni nr 1 w miejscowości Krępkowo, gmina Strzałkowo, województwo Konińskie, wykonaną w maju 1990r. przez uprawnionego geologa Panią mgr inż. Barbarę Sekerdej oraz Pana inż. Władysława Jaworskiego, zatwierdzoną decyzją Wojewody Konińskiego z dnia 15.11.1990r. znak: OS:8530-80/90.
4. Stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyrażone w piśmie z dnia 03.12.2010r. znak: ZZH-533/678/3298/10/wp.

## **V. Pozwolenie wodnoprawne udziela się na okres 20 lat, od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.**

### **Uzasadnienie**

Dnia 05.11.2010r. do Starostwa Powiatowego w Słupcy wpłynął wniosek od Pana Stanisława Ziolkiewicza Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr geodezyjnym 20/1 i 21/1 w miejscowości Krępkowo, gm. Strzałkowo, stanowiącego własność Gminy Strzałkowo, a będącego w użytkowaniu Wnioskodawcy. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany we wrześniu 2010r. przez Pana Jerzego Wesołka, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wody podziemnej z utworów górnokredowych ustalającą zasoby eksploatacyjne studni nr 1 w miejscowości Krępkowo, gmina Strzałkowo, województwo Konińskie, wykonaną w maju 1990r. przez uprawnionego geologa Panią mgr inż. Barbarę Sekerdej oraz Pana inż. Władysława Jaworskiego, zatwierdzoną decyzją Wojewody Konińskiego z dnia 15.11.1990r. znak: OS:8530-80/90.

W związku z tym, iż w operacie wodnoprawnym opisano, że przedmiotowe ujęcie wody składa się z dwóch studni tj. nr 1 i nr 2, tut. Urząd pismem z dnia 12.11.2010r. znak: SR.6223-37/10 wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dołączenie dokumentacji hydrogeologicznej studni nr 2, załączenia mapy z wyrysowanym obszarem zasilania i zasobowym dla wnioskowanej wielkości poboru wody podziemnej (średniego godzinowego) oraz umieszczenia informacji o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.

Uzupełnienie złożono w dniu 22.11.2010r., w formie nowego operatu, w którym zmieniono wielkość poboru wody ( $Q_{\text{sr. dob.}}$  i  $Q_{\text{roczne}}$ ), a także wyjaśniono, że ujęcie składa się tylko z jednej studni głębinowej oznaczonej nr 1. Niniejsze wyjaśnienia, po przeanalizowaniu Organ uznał za wystarczające.

Wobec powyższego, zgodnie z art.127 ust.6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy ul. Poznańskiej 20, a wszystkie zainteresowane strony zawiadomiono pismem z dnia 30.11.2010r. znak: SR.6223-37/10.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które wyrażone zostało w piśmie z dnia 03.12.2010r. znak: ZZH-533/678/3298/10/wp. Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą Dyrektor RZGW w Poznaniu nie zgłosił, w zakresie swoich kompetencji, zastrzeżeń co do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z operatem wodnoprawnym pobór wód podziemnych prowadzony jest na ujęciu komunalnym, składającym się z jednej studni głębinowej nr 1 o głębokości 125,0 m, która wykonana została w 1990r. Ujęcie zlokalizowane jest na działkach o nr geodezyjnym nr 20/1 i 21/1 w miejscowości Krępkowo, gm. Strzałkowo, stanowiących własność Gminy Strzałkowo, a będących w użytkowaniu Pana Stanisława Ziołkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo. Eksploatowanym poziomem wodonośnym jest poziom kredowy (kreda górna). Studnia posiada obudowę podziemno – nadziemną wykonaną z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm i wyniesioną 1,0 m ponad teren. Obudowa przykryta jest płytą żelbetową z jednym włazem o średnicy 600 mm. Otwór studzienny przykryty jest szczelną głowicą studzienną o średnicy 500 mm. W obudowie studni, na przewodzie tłocznym zamontowany jest zawór zwrotny, zasuwa. Pomiar poziomu zwierciadła wody umożliwił wykonany w głowicy otwór.

Dla przedmiotowego ujęcia opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną zasoby eksploatacyjne ujęcia, według stanu na dzień 25.09.1990r. wynoszą  $Q = 60,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 10 \text{ m}$ . Pobierana woda podziemna wykorzystywana będzie do zaopatrywania wodociągu komunalnego.

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym pobierana będzie woda w ilości średnio  $10,17 \text{ m}^3/\text{godzinę}$  (maksymalnie  $36,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , średnio na dobę –  $244,1 \text{ m}^3$ ), co w skali roku da ilość  $89144,4 \text{ m}^3$ . Ilości pobieranej wody ze studni będzie mierzona przy pomocy wodomierza zainstalowanego w stacji uzdatniania wody. Pobór wody prowadzony będzie przez cały rok.

Wnioskodawca został zobowiązany do utrzymania wszystkich urządzeń gospodarki wodnej w prawidłowym stanie technicznym i eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto, nałożono na Wnioskodawcę obowiązek wykonywania raz na kwartał pomiarów zwierciadła wody w studni na ujęciu (w czasie pracy pomp i w czasie dłuższej przerwy w poborze wody), pomiarów wydajności studni z częstotliwością raz na pół roku, a także rejestracji ich w książce eksploatacji studni. Dodatkowo na Wnioskodawcy ciąży obowiązek prowadzenia stałego dobowego rejestru poboru wody. Z uwagi na to, iż woda posłuży do zbiorowego zaopatrywania ludzi, Wnioskodawca zobowiązany został do prowadzenia badań jakości wody uzdatnionej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i żądań - strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

Zgodnie z żądaniem strony oraz obowiązującym prawem, niniejsze pozwolenie wodnoprawne, zostaje udzielone na okres 20 lat.

***Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.***

## Pouczenie

Zgodnie z art.123 ust.2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art.136 ust.1 Prawa wodnego nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Zgodnie z art. 284 ust.1 i ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Słupeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z pp. Starosty  
*Małgorzata Modrzyńska*  
Kierownik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

### Otrzymują za dowodem doreczenia:

1. Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów  
Stanisław Ziolkiewicz  
Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo,
2. RZGW w Poznaniu  
Pion Zasobów Wód  
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
3. Gmina w Strzałkowo  
ul. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo.

### Do wiadomości:

1. WIOŚ w Poznaniu  
Delegatura w Koninie  
ul. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin,
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  
Departament Środowiska Dział Opłat  
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań,
3. SR-a/a.

K.B.

Starostwo Powiatowe w Słupcy  
Dokonano opłaty skarbowej  
w kwocie: 217,00 zł  
datę opłaty: 05.11.2010r.  
na rachunek Urzędu Miasta w Słupcy  
Nr 43 6542 0001 0024 3377 0003 6753  
wg karty dowodów: .....  
podstawa prawna: ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie  
skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

*not. w III pl 24*  
*inspektor Karl Bielek*

SR.6341.5.2011

URZĄD GMINY  
w Strzałkowie

wpł. 2011-02-22

922/11

**DECYZJA**

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5 i 6, art. 131 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanisława Ziolkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, z dnia 20.01.2011r. (złożonego w dniu 24.01.2011r.),

**orzekam**

- I. **Udzielić Panu Stanisławowi Ziolkiewiczowi - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej (studni głębinowej), na następujących warunkach:**
  1. Studnia nr 1a o głębokości 99,0 m zlokalizowana na ujęciu wody w miejscowości Szemborowo, gmina Strzałkowo, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 81/1, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo. Studnia ujmować będzie neogeńsko - mioceński poziom wodonośny. Wydajność eksploatacyjna otworu wynosi  $Q = 36,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 4,3 \text{ m}$ . Bezpośrednio sam otwór studzienny zabezpieczać będzie szczelna głowica o średnicy 305 mm wraz z wodomierzem MZ-100, zaworem zwrotnym i zasuwą o średnicy 100 mm. Studnia posiadać będzie obudowę nadziemną wykonaną z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1500 mm, wyniesioną 1500 mm ponad teren i obsypaną ziemią. Obudowa zaopatrzona będzie we właz stalowy.
- II. **Zobowiązać wnioskodawcę do:**
  1. Utrzymywania urządzenia wodnego w należyтым stanie technicznym i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.
- III. **Ważność pozwolenia wodnoprawnego ustala się bezterminowo** (zgodnie z art.127 ust. 5 Prawa wodnego obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych).
- IV. **Przyjąć za podstawę do wydania niniejszej decyzji:**
  1. Wniosek Pana Stanisława Ziolkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, z dnia 20.01.2011r. (złożony w dniu 24.01.2011r.),
  2. Operat wodnoprawny opracowany w 2010r. przez Pana Jerzego Wesołka.
  3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
  4. Decyzję Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29.03.2010r. znak: OS.7620-04/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni awaryjnej nr 1A wraz z obudową, przyłączem wodociągowym i elektrycznym w m. Szemborowo, działka o nr ewidencyjny 81/1, obręb Szemborowo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.
  5. Stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyrażone w piśmie z dnia 02.02.2011r. znak: ZZH-533/72/285/11/kpj.

## Uzasadnienie

Dnia 24.01.2011r. do Starostwa Powiatowego w Słupcy wpłynął wniosek od Pana Stanisława Ziołkiewicza - Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej nr 1a), zlokalizowanego w miejscowości Szemborowo, gmina Strzałkowo, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 81/1, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo, a administrowanej przez Wnioskodawcę. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany w 2010r. przez Pana Jerzego Wesołka, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, decyzję Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 29.03.2010r. znak: OS.7620-04/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni awaryjnej nr 1A wraz z obudową, przyłączem wodociągowym i elektrycznym w m. Szemborowo, działka o nr ewidencyjny 81/1, obręb Szemborowo, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie”.

Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych dokumentów organ uznał, iż Wnioskodawca przedłożył komplet dokumentów wynikających z art. 131 ustawy Prawo wodne oraz zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne Starosta Słupecki jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wobec powyższego, zgodnie z art.127 ust.6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy ul. Poznańskiej 20, a wszystkie zainteresowane strony zawiadomiono pismem z dnia 28.01.2011r. znak: SR.6341.5.2011.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego uzyskano stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które wyrażone zostało w piśmie z dnia 02.02.2011r. znak: ZZH-533/72/285/11/kpj. Po zapoznaniu się z przedmiotową sprawą Dyrektor RZGW w Poznaniu nie zgłosił, w zakresie swoich kompetencji, zastrzeżeń do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Obecnie ujęcie wody podziemnej w m. Szemborowo składa się z trzech studni głębinowych, ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych. Studnia nr 2 została wykonana w 1981 roku i stanowi otwór podstawowy, natomiast studnia nr 1a odwiercona została w 2010 roku na podstawie zatwierdzonego decyzją Starosty Słupeckiego z dnia 10 marca 2010 roku, znak: SR.7520-4/10 „Projektu prac geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego dla ujęcia wód podziemnych z utworów paleogeńsko – neogeńskich dla wodociągu komunalnego w Szemborowie, gmina Strzałkowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie” i stanowi otwór awaryjny. Studnia nr 1 wykonana w 1963 roku i z powodu spadku wydajności została wyłączona z eksploatacji.

Starosta Słupecki w zawiadomieniu z dnia 10 listopada 2010r., znak: SR.7521-14/10 przyjmującym „Dodatek nr 3 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych po odwierceniu otworu nr 1a w m. Szemborowo, gmina Strzałkowo, powiat Słupecki”, określił wydajność eksploatacyjną otworu 1a w ilości  $Q = 39,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 7,63 \text{ m}$ . Odwiercony otwór studzienny będzie eksploatowany w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych z utworów trzeciorzędowych w ilości  $Q = 36,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 4,3 \text{ m}$ , zatwierdzonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 21.11.1963r., znak: BUA-V-P-I-b-64/63.

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym bezpośrednio sam otwór studzienny zabezpieczać będzie szczelna głowica o średnicy 305 mm wraz z wodomierzem MZ-100, zaworem zwrotnym i zasuwą o średnicy 100 mm. Studnia posiadać będzie obudowę nadziemną wykonaną z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1500mm, wyniesioną 1500 mm ponad teren i obsypaną ziemią. Obudowa zaopatrzona będzie we właz stalowy. W celu ochrony wód podziemnych Wnioskodawca zobowiązany został do utrzymywania urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i żądań - strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.