

Pytania i odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na Budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo- Wólka wpłynęły zapytania. Treść zapytań i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1.

W związku z niejasnym określeniem w dokumentacji projektowej oraz STWIOR dotyczących budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego na trasach Strzałkowo- Słupca i Strzałkowo – Wólka , zwracam się z prośbą o podanie typu słupów, wysięgników oraz opraw jakie miałyby być zastosowane dla przedmiotowej budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje przykładowe typy :


- słup SAL DS-52 anodowany inox (słup z zakończeniem wysięgnikowym do montażu oprawy),

- oprawa oświetleniowa GEMINI Led 36, 4000 K, 10 kV, inox - czarny, optyka T3.

Pozostałe dane wg projektu budowlano - wykonawczego.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Zup. WÓJTA

mgr Lidia Smidowicz
Zastępca Wójta