


Rzędna terenu	102,00		102,00	102,10
rzędna dna k.s.	100,75	100,48 99,57	100,35 99,57	100,85
Zagłębienie	1,25	-1,52 -2,43	-1,65 -2,43	1,25
odległość/spadek	L=11,0m	i=2,5%	i=10%	L=5,0m
Materiał	Rura PVC-U 160 łączona na uszczelki			



Investor	Gmina Strzałkowo	Data	09/ 2015
Adres	Strzałkowo ul. Słoneczna dz.nr.ew.gruntów (drogi) 355/8, 344/18, 344/25, 1362, 1363, 355/21, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/26, 355/27 344/16, 344/17, 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24	Skala	1 : 100
Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami	Temat rys.	PROFIL PRZYŁĄCZY DO S3
Projektował	mgr inż. Marek Kubiak	Nr upr. - GP7342/67A/94 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej	Nr rys. 6