


Rzędna terenu	101,90	101,85	101,95
rzędna dna k.s.	100,55	100,35 100,00	100,55
Zagłębienie	1,35	-1,50 -1,85	1,40
odległość/spadek	L=9,5m	i=2,0%	i=5,0% L=6,5m
Materiał	Rura PVC-U 160 łączona na uszczelki		



Investor	Gmina Strzałkowo	Data	09/ 2015
Adres	Strzałkowo ul. Słoneczna dz.nr.ew.gruntów (drogi) 355/8, 344/18, 344/25, 1362, 1363, 355/21, 355/22, 355/23, 355/24, 355/25, 355/26, 355/27 344/16, 344/17, 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24	Skala	1 : 100
Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami		Nr rys. 8
Temat rys.	PROFIL PRZYŁĄCZY DO S5		
Projektował	mgr inż. Marek Kubiak	Nr upr. - GP7342/67A/94 w specjalności instalacyjno-inżynierskiej	