


Rzędna terenu	102,2	102,10	102,30
rzędna dna k.s.	100,6	100,1 98,75	100,7
Zagłębienie	1,60	-2,0 -3,35	1,60
odległość/spadek	L=10,0m	i=5,0%	L=12,0m
Materiał	Rura PVC-U 160 łączona na uszczelki		



Inwestor	Gmina Strzałkowo	Data	11/ 2011
Adres	Obwód ewid. Strzałkowo nr.g.dz. 245/39, 245/42, 245/56, 1352/2, 245/65, 245/68, 245/72, 246/5 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/37, 245/40, 245/55, 245/57, 245/58, 245/59, 245/60, 1352/1, 1352/3, 245/62, 245/63, 245/64, 245/66, 245/67, 245/69, 245/71, 245/73, 246/2, 246/4,	Skala	1:100
Obiekt	sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami	Nr rys.	5
Temat rys.	PROFIL PRZYŁĄCZY DO S2	Podpis	
Projektował	mgr inż. Marek Kubiak	upr.nr GP7342/67A /94 w spec.nstalacyjno-inżynieryjnej	