

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH w SŁUPCY

Ul. Traugutta 80 a * 62-400 Słupca
Tel.: (063) 2 743 223 * NIP: 667-10-44-594
REGON: 000764708

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

Rejonowy Związek Spółek Wodnych
62-400 Słupca, ul. Traugutta 80A
tel. 063 274 32 23
NIP 667-10-44-594 REGON 000764708

Słupca, 19.12.2011.

L.dz. 295/2011

URZĄD GMINY

ul. Wyszyńskiego 6
66-420 Strzałkowo

dot: uzgodnienie kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z urządzeniami melioracji szczegółowej

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Słupcy uzgadnia projekt budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Strzałkowo (ul. Sosnowa, Modrzewiowa) g.dz 245/39, 245/42, 245/56, 1352/2, 245/65, 245/68, 245/72, 246/5, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 245/21, 245/22, 245/23, 245/37, 245/40, 245/55, 245/57, 245/58, 245/59, 245/60, 135/1, 1352/3, 245/62 245/63, 245/64, 245/66, 245/67, 245/69 245/71, 245/73, 246/2, 246/4 i podaje warunki techniczne w miejscu kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowej:

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze terenów drenowanych uzbrojonych w:

- podziemne urządzenia drenarskie (rurociagi, zbieracze, sączki)
- rowy otwarte

W związku z powyższym należy:

1. W przypadku napotkania i uszkodzenia drenażu należy dokonać naprawy lub przebudować istniejące urządzenia tak aby nie powodować podtopienia sąsiednich terenów i niezwłocznie zgłosić do odbioru przed zasypaniem do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Słupcy, lub zgłosić do naprawy (naprawa płatna)

2. Przejście z linią kanalizacji sanitarnej z przyłączami przez rów otwarty- należy wykonać metodą przecisku sterowanego w rurze osłonowej minimum 1,5m pod dnem cieku licząc od górnej krawędzi rury osłonowej.
3. Miejsce skrzyżowań linii kanalizacji sanitarnej z ciekiem należy oznaczyć trwałym znakiem powierzchniowym i podziemnym z domiarem geodezyjnym.
4. Wykonanie naprawy i nadzór nad pracami Związku płatne po wcześniejszym podpisaniu umowy .
5. Zobowiązać inwestora do przestrzegania przepisów ustawy Prawo Wodne, art.29i30.
6. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w granicach istniejącego drenażu powiadomić Rej. Związek Spółek Wodnych w Słupcy z terminem wyprzedzającym

Z poważaniem

Kierownik Biura
Rej. Związek Spółek Wodnych
mgr inż. Marek Kubiak

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

01/2012
data

mgr inż. Marek Kubiak