

Słupca, dnia 2011.12.02

STAROSTWO POWIATOWE w SŁUPCY
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Poznańska 16
62 - 400 Słupca
GKK.6630.391/2011

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

O P I N I A NR 391/11

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami

dla: Zakład Usług Technicznych
"AURA"

Adres: Władysława Łokietka 9 62-400 Słupca

na zlecenie z dnia: 2011.11.21 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2011.11.28

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Strzałkowo, ul.Sosnowa Gmina:STRZAŁKOWO

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodniony obiekt podlega wytyczeniu i inwentaryzacji przez służbę geodezyjną.
2. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszelkie prace ziemne wykonać ręcznie.
3. Projekt należy uzgodnić w :
Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Słupcy,
ZE i WW Łęczec 2
4. Przed rozpoczęciem prac na ww. obiekcie zgłosić się do:
TP w Kaliszu z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
5. Przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać zgodę na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym od zarządcy drogi.
6. Skrzyżowania, zblżenia z istniejącymi urządzeniami wykonać zgodnie z PN lub BN.
7. Istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną na skrzyżowaniach z projektowaną siecią zabezpieczyć rurą dwudzielną osłonową. Istniejące słupki, studnie lub inne elementy sieci TP należy przełożyć poza obręb budowanej sieci. Wszelkie prace z tym związane wykonywane są na koszt inwestora.
8. Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją projektu należy metodą przekopów próbnych zlokalizować istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.

- verte -

Za zgodność kserokopii
z oryginałem


2011.12.02
data

mgr inż. Marek Kubiak

9. Miejsca zbliżeń oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia użytkownikowi tj. Wydział Współpracy i Rozliczeń z Partnerami Technicznymi TP w Kaliszu Al. Wolności 7 tel. 063 244 47 77, 0503 013 111.
10. Na trasie projektowanego obiektu znajdują się urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia. Skrzyżowania i zbliżenia z tymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości.
11. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy potwierdzić w terenie za pomocą próbnych przekopów.
12. Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
13. Wykonanie skrzyżowań z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w RD w Słupcy.
14. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGIA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Słupcy w celu uaktualnienia uzgodnienia.
15. Opinia jest ważna trzy lata od daty jej wydania.

UWAGA : Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zezwoleniem na budowę, oraz z zatwierdzeniem projektu pod względem technicznym.
Od ustaleń niniejszej opinii służy odwołanie do Starosty Słupckiego w terminie 14 dni za pośrednictwem Zespołu.

Przewodniczący ZUDP


Beata Chorągiewicz-Erban