

SR.6341.1.35.2015

Słupca, dnia 14.12.2015 r.

## DECYZJA

EKO-DBAJ Sp. z o.o.

w Cielczy

Wpłynęło dnia 14.12.2015

Dział 1800

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1 i 3, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 135 pkt. 2, art. 138 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800),

po rozpatrzeniu wniosku EKO-DBAJ Sp. z o.o., ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin z dnia 5.11.2015 r. (data wpływu 10.11.2015 r.),

### orzekam

I. Wygasić w całości decyzję Starosty Słupckiego z dnia 30.12.2005 r., znak SR.6223-13/05, wraz ze zmianą z dnia 7.09.2010 r., znak SR.6223-11/10, z dnia 24.09.2014 r., znak SR. 6341.1.19.2014, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do rowu melioracyjnego B-15 w km 5+002, w miejscowości Strzałkowo oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK” BIS - 800, zlokalizowanej w miejscowości Strzałkowo, na działce oznaczonej nr 88, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.

II. Udzielić EKO-DBAJ Sp. z o.o., ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków, w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo (działka ewidencyjna nr 88) istniejącym wylotem do Dopływu spod Strzałkowa (rów melioracyjny B-15, działka ewidencyjna nr 110/2), na następujących warunkach:

1. Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych:

$$\begin{aligned} Q_{\text{max. godz.}} &= 62,50 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{śr. dob.}} &= 1\,500,00 \text{ m}^3/\text{dobę} \\ Q_{\text{max. roczne}} &= 547\,500,00 \text{ m}^3/\text{rok.} \end{aligned}$$

1) Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) ścieki, wprowadzane do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń przy RLM od 2000 do 9999, a w szczególności:

ChZTCr - 125,0 mgO<sub>2</sub>/l

BZT<sub>5</sub> - 25,0 mgO<sub>2</sub>/l

zawiesina ogólna - 35,0 mg/l.

2) Urządzenia służące do zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków:

- a) komora retencji ścieków i odświeżania ścieków z szamb,
- b) punkt zlewny ścieków dowożonych,

- c) komora zasuw regulacyjnych,
  - d) przepompownia ścieków ogólnych i burzowych,
  - e) składowisko kompostowe skratek,
  - f) piaskownik pionowy,
  - g) stanowisko pojemnika piasku,
  - h) składowisko ociekowe piasku,
  - i) biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIOBLOK BIS 800 (komora beztlenowa, komora niedotleniona, komory tlenowe, osadniki wtórne pionowe, komora stabilizacji tlenowej),
  - j) koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych KPV-II,
  - k) poletka osadowe,
  - l) składowisko osadu wysuszonego,
  - l) istniejący wylot betonowy  $\varnothing$  0,30 m.
- 3) Odbiornik oczyszczonych ścieków bytowych – rów melioracyjny B-15 (Dopływ spod Strzałkowa, działka ewidencyjna nr 110/2) poprzez istniejący wylot betonowy w km 5+002 ww. rowu w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo.
  - 4) Punkt kontroli jakości ścieków oczyszczonych ustala się w studziencie zlokalizowanej na rurociągu ścieków oczyszczonych, przed wylotem oczyszczonych ścieków do odbiornika.
  - 5) Punkt kontroli ścieków surowych ustala się w studziencie zlokalizowanej na rurociągu ścieków przed zbiornikiem retencyjnym.
  - 6) Pomiar ilości odprowadzanych ścieków prowadzony będzie za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego, zainstalowanego w studziencie pomiarowej na terenie oczyszczalni ścieków przed zrzutem ścieków do odbiornika.
  - 7) W sytuacjach awaryjnych należy:
    - a) niezwłocznie przystąpić do rozpoznania awarii i usunięcia usterki oraz ewentualnych skutków zanieczyszczeń,
    - b) postępować zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni,
    - c) w razie konieczności powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie, właściciela/administratora odbiornika, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy.

### III. Zobowiązać inwestora do:

1. Utrzymywania wszystkich urządzeń gospodarki ściekowej w prawidłowym stanie technicznym.
2. Wykonywania badań ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) w zakresie parametrów wskazanych w pkt I ppkt 2 niniejszej decyzji.
3. Prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania oczyszczalni.

### III. Zastrzec, że:

1. Organ administracji może zażądać w razie potrzeby przebudowy lub rozbudowy urządzeń gospodarki ściekowej.
2. Udział w kosztach konserwacji odbiornika ścieków zostanie określony na podstawie odrębnej decyzji wydanej na podstawie porozumienia pomiędzy Gminną Spółką Wodną Strzałkowo a Przedsiębiorcą realizującym zadania własne gminy Strzałkowo w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków w ramach eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków.

#### IV. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek EKO-DBAJ Sp. z o.o., ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin z dnia 5.11.2015 r. (data wpływu 10.11.2015 r.).
2. Operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną opracowany w październiku 2015 r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
4. Protokół z rozprawy administracyjnej, przeprowadzonej w dniu 30.11.2015 r.

#### V. Ustalić ważność pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat, tj. do dnia 13.12.2025 r.

### Uzasadnienie

W dniu 10.11.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Słupcy wpłynął wniosek EKO-DBAJ Sp. z o.o., ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin w sprawie wygaszenia w całości decyzji Starosty Słupeckiego z dnia 30.12.2005 r., znak SR.6223-13/05, wraz ze zmianą z dnia 7.09.2010 r., znak SR.6223-11/10, z dnia 24.09.2014 r., znak SR. 6341.1.19.2014, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do rowu melioracyjnego B-15 w km 5+002, w miejscowości Strzałkowo oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK” BIS - 800, zlokalizowanej w miejscowości Strzałkowo, na działce oznaczonej nr 88, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo oraz udzielenia EKO-DBAJ Sp. z o.o., ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków, w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo (działka ewidencyjna nr 88) istniejącym wylotem do Dopływu spod Strzałkowa (rów melioracyjny B-15, działka ewidencyjna nr 110/2).

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wersją elektroniczną oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Wobec powyższego organ uznał, iż Wnioskodawca przedłożył komplet dokumentów wynikających z art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz zgodnie z art. 140 ust. 1 i 3 w/w ustawy Starosta Słupecki jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy ul. Poznańskiej 20, a wszystkie zainteresowane strony zawiadomiono pismem z dnia 16.11.2015 r., znak SR.6341.1.35.2015. Ponadto strony postępowania zostały zawiadomione o rozprawie administracyjnej, która odbyła się w dniu 30.11.2015 r.

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz zgodnie z ustaleniami z rozprawy administracyjnej ustalono, że oczyszczone ścieki w ilości 62,50 m<sup>3</sup>/h oraz 547 500,00 m<sup>3</sup>/rok będą odprowadzane poprzez istniejący wylot betonowy  $\varnothing$  0,30 m do rowu melioracyjnego B-15 (Dopływ spod Strzałkowa, działka ewidencyjna nr 110/2) w km 5+002 ww. rowu w m. Strzałkowo, gm. Strzałkowo.

Punkt kontroli jakości odprowadzanych ścieków ustala się w studzience zlokalizowanej na rurociągu ścieków oczyszczonych, przed wylotem oczyszczonych ścieków do odbiornika. Punkt kontroli ścieków surowych ustala się w studzience zlokalizowanej na rurociągu ścieków przed zbiornikiem retencyjnym. Natomiast pomiar ilości odprowadzanych ścieków prowadzony będzie za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego, zainstalowanego w studzience pomiarowej na terenie oczyszczalni ścieków przed zrzutem ścieków do odbiornika.

Wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzania badań ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) w zakresie parametrów wskazanych w pkt I ppkt 2 niniejszej decyzji.

Ponadto, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy wygaszona została w całości decyzja Starosty Słupeckiego z dnia 30.12.2005 r., znak SR.6223-13/05, wraz ze zmianą z dnia 7.09.2010 r., znak

SR.6223-11/10, z dnia 24.09.2014 r., znak SR. 6341.1.19.2014, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do rowu melioracyjnego B-15 w km 5+002, w miejscowości Strzałkowo oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków typu „BIOBLOK” BIS - 800, zlokalizowanej w miejscowości Strzałkowo, na działce oznaczonej nr 88, stanowiącej własność Gminy Strzałkowo.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umożliwiono stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i żądań – strony nie wniosły żadnych uwag i sprzeciwów.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z żądaniem strony oraz obowiązującym prawem, zostaje udzielone na okres 10 lat, tj. do 13.12.2025 r.

W związku z tym, że decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od jej dalszego uzasadnienia.

*Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.*

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 123 ust. 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 136 Prawa wodnego nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Śłupeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

*Z/ up. Starosty*  
*Wodny*  
*Małgorzata Modrzewska*  
Kierownik Wydziału Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

#### Otrzymują za dowodem doreczenia:

1. Eko-Dbaj Sp. z o.o.  
ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin,
2. Gmina Strzałkowo  
Al. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo,
3. GSW Strzałkowo  
ul. Traugutta 80a, 62-400 Sępca.

#### Do wiadomości:

1. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
Rejonowy Oddział w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin,
2. A/a – SR.

K.K.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł.