

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA (21)
SR.6223-2/03

Słupca, dnia 07.03.2003r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA (21)

DECYZJA

WZGLĘDNOŚĆ KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
STWIERDZA SIĘ
Słupca, dnia 2016 - 12 - 09
Podpis
SEKRETARZ POWIATU

Na podstawie art.122 ust.1 pkt 1, ust.3, art.127 ust.1, 2, art.131 ust.1, 2 oraz art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

orzekam

- I. O wygaśnięciu decyzji Nr OS:7211/2/86 z dnia 09.08.1986r. wydanej przez Wojewodę Konińskiego wraz ze zmianą decyzją Nr SR-6223/38/00 z dnia 28.12.2000r. wydaną przez Starostę Słupckiego w zakresie poboru wód podziemnych w m. Brudzewo dla potrzeb wodociągu grupowego, odprowadzania wód popłucznych do rzeki Struga oraz wykonania i eksploatacji urządzeń wodnych stacji wodociągowej i sieci. Część dotycząca ustanowienia strefy ochronnej ujęcia pozostawić, gdyż ma ona moc obowiązującą.
- II. Udzielić Zakładowi Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów-Stanisław Ziolkiewicz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 znajdującej się w miejscowości Brudzewo na następujących warunkach:
 1. Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowo-trzeciorzędowych. Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby w kategorii B, w ilości $Q = 50 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $S = 2,0 \text{ m}$ decyzją Nr G-423-143/74 z dnia 10.10.1974r. wydaną przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Pobór wód dla potrzeb wodociągu grupowego Brudzewo w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{dob}} &= 200 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{max.l.}} &= 50 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{max.r.}} &= 73000 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

Pobór wód godzinowy i dobowy może być przekroczony pod warunkiem zachowania poboru rocznego.

2. Stratygrafia warstwy wodonośnej:
 - utwory czwartorzędowe, które stanowią piaski (poziom gruntowy) oraz żwiry (poziom podglinowy),

- utwory trzeciorzędowe, które stanowią piaski oraz utwory piaszczysto-żwirowe. Trzeciorzędowe piętro wodonośne stanowi główny, użytkowy poziom wodonośny i łączy się z poziomem podglinowym czwartorzędu.

3. W skład urządzeń służących do poboru i uzdatniania wody wchodzi:

a. studnia głębinowa nr 1 składająca się z:

- obudowy studni o wymiarach: wysokość 2,55 m, szerokość 2,0x2,0 m, przykryta betonową płytą z włazem,
- głowicy studziennej zaopatrzonej w przewód tłoczny o \varnothing 100 mm, zawór zwrotny, zasuwę, odpowietrznik, otwór do pomiaru zwierciadła wody, kran i manometr,
- siedmiostopniowej pompy typu G.-80-VII B.

b. hydrofornia w skład której wchodzi:

- 4 odżelaziacze o \varnothing 1400 mm,
- 4 aeratory o \varnothing 400 mm,
- 2 zbiorniki hydroforowe ciśnieniowe z poduszką powietrza o \varnothing 1800 mm o pojemności $V = 6,0 \text{ m}^3$ każdy,
- 2 chloratory C-52,
- sprężarki powietrzne typu WAN-K.

4. W skład urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru wody wchodzi:

- 2 wodomierze typu MZ-100 umieszczone na dopływie wody surowej ze studni do hydroforni i na wypływie wody czystej do sieci,
- 1 wodomierz typu MZ-100 umieszczony w obudowie studziennej

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

- w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia należy postępować zgodnie z Instrukcją gospodarowania wodą i obsługi stacji wodociągowej.

III. Udzielić Zakładowi Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów–Stanisław Ziolkiewicz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rzeki Bawół (Struga) w km 18+220, na następujących warunkach:

1. ilość odprowadzanych wód popłucznych:

$$Q = 12,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q = 450 \text{ m}^3/\text{rok} \quad \text{w cyklach co 9 dni}$$

2. urządzenia służące do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania wód popłucznych:

- 4 odżelaziacze o \varnothing 1400 mm pracujące razem z aeratorami o \varnothing 400 mm. Służą one do redukcji związków żelaza i manganu obecnych w wodzie surowej w zwiększonych ilościach do poziomu odpowiadającego wartości dopuszczalnej dla wód do picia na drodze filtracji przez złożo piaskowo – żwirowe,
- odstojnik jednokomorowy zagłębiony w gruncie o następujących parametrach:

- pojemność całkowita $V = 26,47 \text{ m}^3$ w tym:
 - powierzchnia czynna $V = 14,5 \text{ m}^3$
 - pojemność wydzielona jako część technologiczna czynna do klarowania wód popłucznych $V = 12,5 \text{ m}^3$
 - pojemność wydzielona na osad $V = 1,44 \text{ m}^3$
- rurociąg wód popłucznych o $\varnothing 0,20 \text{ m}$.

3. dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach popłucznych winny odpowiadać wartości określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz.1799).

4. odbiornikiem oczyszczonych wód popłucznych jest rzeka Bawół w km 18+220, uchodząca dalej do rzeki Meszny w km 3+300.

IV. Zobowiązać inwestora do:

1. utrzymania wszystkich urządzeń w prawidłowym stanie technicznym i eksploatacji zgodnie z instrukcją,
2. wykonania raz na pół roku pomiarów położenia zwierciadła wody i wydajności ujęcia oraz rejestrowania danych w książce eksploatacji studni,
3. wykonania dwa razy do roku (w kwietniu i sierpniu) badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej i uzdatnionej,

V. Zastrzec, że:

1. organ administracji może zażądać w razie potrzeby przebudowy lub rozbudowy urządzeń gospodarki wodno-ściekowej,
2. dla studni nr 1 w zakresie wód podziemnych był ustanowiony teren ochrony bezpośredniej o promieniu 10,0 m licząc od obudowy studni decyzją Nr OS:7211/2/86 z dnia 09.08.1986r. wydaną przez Wojewodę Konińskiego wraz ze zmianą decyzją Nr SR-6223/38/00 z dnia 28.12.2000r. wydaną przez Starostę Słupckiego, w związku z tym ma ona w zakresie strefy ochronnej moc obowiązującą.

VI. Ustalić termin ważności niniejszego pozwolenia wodnoprawnego do dnia 31.03.2023r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA (06)

Uzasadnienie

WZGODNOŚĆ KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
STWIERDZA SIĘ
Słupca, dnia 2016.12.09
Podpis
Paweł Gotowala

W dniu 30.12.2002r. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy otrzymał wniosek od Zakładu Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów-Stanisław Ziolkiewicz Łęczec 2, 62-420 Strzałkowo, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w miejscowościach Brudzewo, na odprowadzanie wód popłucznych do rzeki Bawół oraz na ustanowienie strefy ochronnej ujęcia, na okres 20 lat. Pismem Nr SR-6223/02/03 z dnia 06.01.2003r. tut. Wydział wezwał wnioskodawcę o usunięcie braków zgodnie z art.64 § 2

Kodeksu postępowania administracyjne – co inwestor uczynił. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny opracowany przez mgr Irenę Nowak w grudniu 2002r., dokumentację hydrogeologiczną oraz dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej opracowany w grudniu 2002r., wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr GP-7324-48/2002 z dnia 30.12.2002r. wydany przez Wójta Gminy Strzałkowo oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art.127 ust.6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Starosta podał do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy ul. Poznańskiej 20, a wszystkie zainteresowane strony o wszczęciu postępowania poinformowano pismem Nr SR-6223/02/03.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, jako strona w toczącym się postępowaniu administracyjnym przedstawił faksem Nr ZZH-533/59/157/03 z dnia 27.01.2003r. swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z materiałami do niniejszej sprawy wniósł o zwrot operatu do wnioskodawcy w celu usunięcia braków o elementy przedstawione w niniejszym fakcie. Pismem Nr SR.6223-2/03 z dnia 29.01.2003r. tut. Wydział wezwał wnioskodawcę do usunięcia usterek stosownie do zaleceń określonych przez RZGW w Poznaniu. Ponadto w niniejszym piśmie poinformowano wnioskodawcę, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego, a Starosta wyda decyzję po otrzymaniu stosownego stanowiska od RZGW w Poznaniu, po zapoznaniu się ich z poprawionymi dokumentami do przedmiotowej sprawy.

W dniu 07.03.2003r. tut. Urząd otrzymał pismo NR ZH-533/72/194/03 z dnia 05.03.2003r., w którym dyrektor RZGW w Poznaniu po zapoznaniu się z poprawionymi dokumentami przedstawił stosowne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym, że dla studni nr 1 w zakresie wód podziemnych była ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej o promieniu 10,0 m licząc od obudowy studni decyzją Nr OS:7211/2/86 z dnia 09.08.1986r. wydaną przez Wojewodę Konińskiego wraz ze zmianą decyzją Nr SR-6223/38/00 z dnia 28.12.2000r. wydaną przez Starostę Słupецkiego nie było potrzeby ponownego jej ustanawiania. W zakresie strefy ochronnej ma ona moc obowiązującą.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.

Ponadto informuje się, że:

1. zgodnie z art.123 ust.2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
2. zgodnie z art.136 ust.1 Prawa wodnego nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA (20)

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
STWIERDZA SIĘ
Słupca, dnia 2016-12-09
SEKRETARZ POWIATU.....
Podpis

Paweł Gotowala

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Słupeckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

z up. STAROSTY

Bogusław Ochotny
Wicestarosta

Otrzymuje:

Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Wodociągów
Stanisław Ziolkiewicz
Lęczec 2, 62-420 Strzałkowo

Do wiadomości:

1. RZGW w Poznaniu
Pion Zasobów Wodnych
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań,
2. WIOŚ w Poznaniu
Delegatura w Koninie
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3A, 62-510 Konin,
3. Zakład Usług Projektowych KENOZOIK
ul. Michałowska 2/7, 60-645 Poznań
4. a/a

M.M.

STAROSTA WÓJ W POWIATOWIE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA (301)

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII Z ORYGINAŁEM
STWIERDZA SIĘ

Słupca, dnia 2016-12-09

Podpis SEKRETARZ POWIATU

Pawel Motowala

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000r. (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) wniesiono opłatę skarbową w wysokości 190,00zł w dniu..... 11.03.....2003r. za pokwitowaniem nr..... 1590353

100-100