



ZP.271.1.3.2019

Strzałkowo, 18.02.2019 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA

Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ

dot.: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcją edukacyjną) w Skarboszewie.”

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz.1986) w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1.

Czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników?

Odpowiedź:

Zadanie inwestycyjne zgodnie z opracowaną dokumentacją obejmuje wykorzystanie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i wykonanie jego rozbudowy i przebudowy.

Przedmiotowy budynek świetlicy wykonany został w konstrukcji tradycyjnej.

Konstrukcję nośną stanowią ściany murowane z cegły, fundamenty betonowe, stropodach żelbetowy kryty papą.

W trakcie przygotowywania projektu budowlanego w celu powiązania istniejącej konstrukcji budynku z planowaną rozbudową przyjęto technologię tradycyjną z elementami monolitycznymi, żelbetowymi (słupy, wieńce).

Ściany murowane, ocieplone styropianem, tynk mineralny w kolorach pastelowych. Dach wielospadowy o nachyleniu 30° wykonany w konstrukcji drewnianej, pokrycie z blachy dachówkowej.

W związku z powyższym nie ma uzasadnienia rozważanie zmiany konstrukcji budynku. Rozwiązania techniczne były przedmiotem analiz na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykluczyły jednoznacznie przyjęcie konstrukcji stalowych.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Grzywiński