

ZP.271.1.17.2019

Strzałkowo, 17.09.2019 r.

**WSZYSCY UCZESTNICZY POSTEPOWANIA**

**Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ**

*dot.: „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w m. Strzałkowo na działce nr geod. 501/4 w ramach zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, Brudzewo, Radłowo*

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018, poz.1986) w odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:


**Pytanie 1.**

Na jakim odcinku istniejąca sieć wodociągowa ma być poddana hydropneumatycznemu czyszczeniu z użyciem urządzenia do kompensacji uderzeń hydraulicznych i przyspieszaczem prędkości przepływu medium czyszczącego przy użyciu mineralnego materiału ściernego, wody chlorowanej i powietrza?

**Odpowiedź:**

Sieć wodociągowa na terenie SUW Strzałkowo oraz odcinek łączący SUW i studnię przy ul. Słonecznej o łącznej długości 650mb.

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

  
Lech A. Nowaczyk  
Sekretarz Gminy