

GKK.6630.146.2019
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)STAROSTWO POWIATOWE
w Słupcy
ul. Poznańska 20
62-400 SŁUPCA

07

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101),

w dniu 10.05.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Beata Chorążyczewska-Erban
(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)Geodeta
Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GKK.6630.146.2019
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Strzałkowo ul. Paruszevska
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysław Żurawicki Wierzbno 41 62 – 400 Słupca

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Julian Dziewiątka	ENERGA-Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Słupcy.
Wojciech Wawrzyniak	Polsk Spółka Gazownictwa Gazownia w Gnieźnie
Karolina Sowacka	Urząd Gminy w Strzałkowie
Krzysztof Biernacik	EKO-DBAJ w Cielczy

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PRZEMYSŁAW ŻURAWICKI

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

Imię i nazwisko uczestnika	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia
Julian Dziewiątka	<p>Na trasie projektowanego obiektu znajdują się urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia. Skrzyżowania i zbliżenia z tymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości.</p> <p>Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych należy potwierdzić w terenie za pomocą próbnych przekopów.</p> <p>Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.</p> <p>Wykonanie skrzyżowań z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucji w Słupcy.</p> <p>Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Słupcy w celu uaktualnienia uzgodnienia.</p>
Wojciech Wawrzyniak	Bez uwag
Karolina Sowacka	Inwestycję należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę lub właściciela nieruchomości
Krzysztof Biernacik	Bez uwag

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel	ORANGE SA
Przedstawiciel	INEA SA Poznań.
Przedstawiciel	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Poznań.
Przedstawiciel	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

V. Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Przewodniczący
Narady koordynacyjnej
Beata Chomyszczak-Elbar