

**Opis techniczny**  
**do projektu zagospodarowania**

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 MARCA 2012R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

**1. Dane ewidencyjne:**

- 1.1. Budowa: Budowa sieci wodociągowej
- 1.2. Inwestor: Gmina Strzałkowo
- 1.3. Adres budowy: Wólka gm. Strzałkowo dz. nr 126; 124/7

**2. Podstawa opracowania:**

- 2.1. Zlecenie inwestora.
- 2.2. Warunki techniczne
- 2.3. Obowiązujące normy i przepisy.

**3. Przedmiot inwestycji:**

Zamierzenie budowlane dotyczy:

Budowa sieci wodociągowej, wykonanej z rur PE 90x5,4 o łącznej długości wynoszącej 53,71m z zamontowanym hydrantem nadziemnym DN 80 poprzedzonym zasuwą DN 80

**4. Istniejący stan zagospodarowania działki:**

Działka 126 droga. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, przewody telekomunikacyjne, sieć gazowa, kanalizacja deszczowa.

Działka 124/7 prywatna. Uzbrojenie: brak.

**5. Projektowane zagospodarowanie terenu działek:**

Budowana sieć wodociągowa, z rur PE 90x5,4 włączyć w istniejącą sieć w węźle W1 oraz prowadzić wg Planu Zagospodarowania, na głębokościach zgodnych profilami podłużnymi.

**6. Informacja dotycząca o wpisie do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.**

Działki, na której projektowane jest przedsięwzięcie nie podlega ochronie konserwatorskiej

**7. Informacja dotycząca terenów górniczych**

Działki, na której projektowane jest przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach górniczych

**8. Zagrożenia dla środowiska otoczenia:**

Projektowana sieć wodociągowa nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie ma konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

**9. Ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego:**

Ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. Po robotach budowlanych teren zostanie przywrócone do stanu pierwotnego

**10. Ukształtowanie zieleni adaptacja lub likwidacja istniejącego zadrzewienia:**

W obrębie przedsięwzięcia nie znajdują się drzewa kolidujące z przebiegiem sieci wodociągowej. Układ zieleni pozostanie bez zmian w przypadku jej uszkodzenia podczas robót budowlanych zostanie odtworzona.

**11. Obszar oddziaływania inwestycji:**

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki nr 126; 124/7w obrębie Wólka gm. Strzałkowo. Określenia obszaru dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), Warunkami Technicznymi na budowę sieci wodociągowej.

Inż. Przemysław Żurawicki  
upr. bud. nr KUP/0070/PWOS/09  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
**Opracował:**  
.....  
inż. Przemysław Żurawicki  
KUP/0070/PWOS/09