

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 27 MARCA 2012R. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Dane ewidencyjne:

- 1.1. Budowa: Budowa sieci wodociągowej
- 1.2. Inwestor: Gmina Strzałkowo
- 1.3. Adres budowy: Strzałkowo dz. nr 105/5; 105/9; 52

2. Podstawa opracowania:

- 2.1. Zlecenie inwestora.
- 2.2. Warunki techniczne
- 2.3. Obowiązujące normy i przepisy.

3. Przedmiot inwestycji:

Zamierzenie budowlane dotyczy:

Budowa sieci wodociągowej, wykonanej z rur PE 90x5,4 o łącznej długość wynosi 172,75 m zakończona hydrantem nadziemnym DN 80 poprzedzonym zasuwą DN 80

4. Istniejący stan zagospodarowania działki:

Działka 52 droga. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, przewody elektroenergetyczne, sieć gazowa, Ogrodzone niektóre działki przyległe

Działka 105/9 droga prywatna. Uzbrojenie: sieć elektroenergetyczna, Działki przyległe nieogrodzone

Działka 105/5 droga prywatna. Uzbrojenie: brak. Działki przyległe nieogrodzone

5. Projektowane zagospodarowanie terenu działek:

Budowana sieć wodociągowa, w drodze z rur PE 90x5,4 włączyć w istniejącą sieć w węźle W1 oraz prowadzić wg Planu Zagospodarowania, na głębokościach zgodnych profilami podłużnymi.

6. Informacja dotycząca o wpisie do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania.

Działki, na której projektowane jest przedsięwzięcie nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. Informacja dotycząca terenów górniczych

Działki, na której projektowane jest przedsięwzięcie nie znajduje się na terenach górniczych

8. Zagrożenia dla środowiska otoczenia:

Projektowana sieć wodociągowa nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie ma konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

9. Ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego:

Ukształtowanie terenu nie ulega zmianie. Po robotach budowlanych teren zostanie przywrócone do stanu pierwotnego

10. Ukształtowanie zieleni adaptacja lub likwidacja istniejącego zadrzewienia:

W obrębie przedsięwzięcia nie znajdują się drzewa kolidujące z przebiegiem sieci wodociągowej. Układ zieleni pozostanie bez zmian w przypadku jej uszkodzenia podczas robót budowlanych zostanie odtworzona.

11. Obszar oddziaływania inwestycji:

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki nr 105/9; 105/5; 52w obrębie Strzałkowo. Określenia obszaru dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), Warunkami Technicznymi na budowę sieci wodociągowej.

inż. Przemysław Zurawicki
upr. bud. nr KUP/0070/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
inż. Przemysław Zurawicki
KUP/0070/PWOS/09