

Słupca

(Miejscowość)

, dnia

31.07.2019 r.

(Data)

GKK.6630.274.2019

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

STAROSTWO POWIATOWE

w Słupcy

ul. Poznańska 20

62-400 SŁUPCA

**PROTOKÓŁ****z posiedzenia narady koordynacyjnej**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, ze zm.),  
 w dniu 26.07.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Słupcy  
 (Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)  
 przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył:

Adrian Staszewski

(Imię i nazwisko przewodniczącego narady)

Geodeta

Stanowisko służbowe przewodniczącego narady)

**I. Przedmiot narady koordynacyjnej:**

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GKK.6630.274.2019
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć wodociągowa
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Wólka
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI Przemysław Żurawicki Wierzbno 41 62-400 Słupca

**II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:**

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Andrzej Siepielski	ENERGA-Operator S.A. Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Słupcy
Karolina Sowacka	Gmina Strzałkowo
Krzysztof Biernacik	EKO-DBAJ Sp. z o.o. w Jarocinie

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonych wniosków:

Imię i nazwisko uczestnika	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi i zalecenia
Andrzej Siepielski	<p>Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Słupcy w celu uaktualnienia uzgodnienia.</p> <p>Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Rejon Dystrybucji w Słupcy.</p> <p>Prowadzenie prac bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).</p> <p>Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złącz, przepustów, uziemień itp. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Słupcy w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.</p>
Karolina Sowacka	Przyłącze wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę nieruchomości.
Krzysztof Biernacik	Bez uwag.

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Przedstawiciel	ORANGE SA
Przedstawiciel	WSS
Przedstawiciel	INEA

V. Podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej:

z up. Starosty  
Geodeta w Wydziale Geodezji,  
Kartografii i Katastru  
Adrian Staszewski